



- LEGENDA:**
- =K01, ..., =K65 - 10 KV ČELIJE
  - +T101, +T102 - KUĆNI TRANSFORMATOR
  - GRO - GLAVNI RAZVODNI ORMAN
  - PPC - CENTRALA ZA DOJAVU POŽARA
  - +CKP, +CKR - ORMAN SISTEMA KONTROLE PRISTUPA I PROTIVPROVALE
  - +RO48V DC - ORMAN JEDNOSMERNOG PODRAZVODA TK OPREME
  - +RO220V AC - ORMAN NAIZMENIČNOG PODRAZVODA TK OPREME
  - +ROSS - RAZVODNI ORMAN SPOLJAŠNJEG OSVETLJENJA
  - =X+X1 - ORMAN STANIČNOG RAČUNARA
  - =Y+Y1, =Y+Y2, =Y+Y3 - ORMAN TELEKOMUNIKACIJA
  - =NA+NA1 - ORMAN DOVODA NAIZMENIČNOG RAZVODA
  - =NA+NA2 - ORMAN OPŠTE POTROŠNJE NAIZMENIČNOG NAPONA
  - =NA+NA3 - ORMAN DOVODA DIZEL AGREGATA
  - =NA+NA4 - ORMAN RAZVODA NUŽNE POTROŠNJE
  - =NY+NY1 - ORMAN INVERTORSKOG RAZVODA
  - =NK+NK1 - ORMAN ISPRAVLJAČA 1
  - =NK+NK2, =NK+NK3 - ORMAN JEDNOSMERNOG RAZVODA
  - =NK+NK4 - ORMAN ISPRAVLJAČA 2
  - =NK+G11 - AKU BATERIJA 1
  - =NK+G12 - AKU BATERIJA 2
  - =NK+NK11, =NK+NK12 - ORMAN VISOKOČIŃSKIH OSIGURAČA

(P) (P) (P)

*3. Izgled*

0	Maj 2024.	Prvo izdanje	Z. Sekulić	Z. Sekulić	N. Rajković	T. Bjekić
Rev.	Datum	Opis	Odg. Projektant	Projektant	Crtao	Kontrolisao
Investitor:			Projektant:			
<b>ZIJIN</b> SERBIA ZIJIN MINING d.o.o Bor Suvaja 185A, 19210 Bor, Srbija			<b>GSS</b> Global Substation Solutions d.o.o. Bul. Mihajla Pupina 115 d 11000 Beograd			
Vrsta teh. dokumentacije:			Naziv objekta:			
IDEJNO REŠENJE (IDR)			TS 110/10 KV BOR 9			
Oznaka i naziv dela projekta:			Naziv crteža:			
1. PROJEKAT ARHITEKTURE			DISPOZICIJA POGONSKE ZGRADE			
Odg. projektant / br. licence:			Broj crteža:			
Z. Sekulić / 300 L021 12			GSS-TSB9-IDR-001-003			
Projektant:			Razmera:			
Z. Sekulić			1:100			
Crtao:			Format:			
N. Rajković			A2			
Kontrolisao:			List:			
T. Bjekić			1			
			Listova:			
			1			
			Revizija:			
			0			