



Vodovod

И КАНАЛИЗАЦИЈА - ПОЖАРЕВАЦ, МОШЕ ПИЈАДЕ 2

ПИБ 100438433

ШД 3600

МБ 17223810

ТР 160-12510-85

ТР 160-0000000315011-17

Наш знак: 01384/2

Ваш знак: _____

тел: 012

центра: 555-700, 555-801 - факс: 555-946 - директор: 555-800
заменик директора: 555-701 - комерцијала: тел/факс: 555-702
финансијска служба: 555-945 - дежурна служба: 555-194; 555-187
e-mail: office@vodovod012.rs - www.vodovod012.rs

Пожаревац: 07.04.2023. год.

ЈКП „Водовод и Канализација“ Пожаревац
Захтев: Наш број: 01-1384/1 од 00.03.2023.

Поводом вашег захтева бр. (наведено у наслову) за издавањем услова и сагласности за пројектовање и прикључење, т.ј. за издавање података и услова од значаја за израду Урбамистичког пројекта ради изградње Постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) на К.П. бр. 6876/9 К.О. Пожаревац, ЈКП „ВиК“ Пожаревац издаје сагласност и прописује следеће:

ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ

- Прикључење предметног објекта на секундарну мрежу јавне фекалне канализације може се извршити у самом комплексу на месту које је по технолошкој шеми и архитектонском решењу најпогодније, ПВЦ канализационим цевима пречника према хидрауличком прорачуну а не мањим од Ø 160 mm. Прикључак извршити до ревизионог шахта који ће бити пресека светлог отвора мин. Ø80 cm, снабдевен лаким ливеним поклопцем Ø 625 mm и пењалицама по ДИН 1212.
Приликом израде канализационог прикључка придржавати се прописа и стандарда за ту врсту објекта. Прикључак извршити са падом од 2-6% искључиво у правој линији без хоризонталних и вертикалних ломова.
- Прикључење предметног објекта на секундарну мрежу јавног водовода може се извршити на постојећу ПЕ водоводну цев пречника Ø65 mm која је лоцирана у углу предметне парцеле како је приказано на приложеној скици. Прикључак извести од ПЕ цеви за радни притисак од 10 бара, пречника Ø50 mm (2"), у потребној дужини. Прикључак изградити од уличног вода (где се предвиђа улични затварач са уградбеном гарнитуром и уличном капом) до водомерног шахта лоцираног у предметној парцели на 1,0 m од регулационе линије.
 - цеви за прикључак: ПЕ Ø2" на дубини мин. 100 cm.
 - водомери жигосани у текућој години:
 - Ø3/4" за сваку одвојену пословну целину посебно
 - Ø2" за унутрашњу хидрантску мрежу (уколико је потребно).

Димензије шахта за водомере: најмања унутрашња величина 1,5m x 1,5m x 1,3m са лаким ливеним поклопцем отвора Ø 625 mm која мора да обезбеди несметано читавање, замену водомера, спречи уливање атмосферске воде и замрзавање водомера. Уколико се идејним решењем предвиђа да објекат има раздвојене инсталације санитарне и х противпожарне воде, димензије и опрему шахта прилагодити претходно наведеним условима.

Прикључак објекта на јавној површини по могућству извести управно у односу на постојеће цевоводе. Цеви положити на слоју песка дебљине 10 cm, на делу прикључка у зони саобраћајнице ров затрпати шљунком.

3. Квалитет вода које се упуштају у канализацију мора да буде у складу са Правилником о санитарно-техничким условима за упуштање отпадних вода у јавну канализацију (Сл.Гласник ОП бр. 6/91).
4. Прикључење гаража, сервиса, перионица и других објеката који испуштају воде са садржајем уља, масти, бензина итд, вршити преко таложника и сепаратора масти и уља.
5. Сви прикључци уколико постоје у предметној парцели, а који по пресецима или котама не одговарају и не могу се реконструисати, морају се искључити о трошку инвеститора на струком прописани начин.
6. Атмосферска вода не сме се уводити у фекалну канализацију.
7. Све радове на јавној градској површини, од јавне мреже до водомерног, односно ревизионог шахта у парцели, изводи искључиво ЈКП "В и К" из Пожареваца.
8. Инвеститор је у обавези да склопи уговоре са ЈКП "В И К" из Пожареваца о коришћењу наших услуга. Инвеститор је у обавези да што пре, а најкасније пре почетка извођења радова измири сва дуговања према ЈКП "В и К" из Пожареваца и реши свој потрошачки статус. Постојећи прикључак се може користити као градилишни уз евидентирање у ЈКП "В и К" из Пожареваца.
9. Саставни део ових услова је и Правилник о санитарно-техничким условима за упуштање отпадних вода у јавну канализацију (Сл. Гласник ОП бр. 6/91).
10. Издати Услови и добијена Сагласност НЕ дају право инвеститору да приступи било каквим радовима у циљу извођења прикључака на водоводну и канализациону мрежу, а који су у надлежности ЈКП „ВиК“, већ је потребно да за конкретну израду споја поднесе захтев ЈКП "В и К" из Пожареваца.

Прилог: - Извод из ситуационог плана са учртаним оријентационим положајем водоводних инсталација

Обрађивач:

Драган Степановић, грађ. техн.

Шеф службе развоја ГИС-а
и губитака на мрежи

Miodrag
Obradović

Digitally signed by
Miodrag Obradović
Date: 2023.04.06
14:17:05 +02'00'

Миодраг Обрадовић, дипл. инж. маш

Директор
ЈКП „ВиК“ Пожаревац

Александар Димитријевић, дипл. инж. тех.

ULIČNA SEKUNDARNA VODOVODNA MREŽA
PE Ø63 mm

POSTOJEĆI PRIKLJUČNI VODOVOD
PE Ø63 mm

PE100 63

6876/2

